

Зонд щелевой для отбора проб насыщенного пара из выносных циклонов

Методика расчета щелевого зонда приведена в приложении к РД 24.031.121-91.

Зонды всех видов должны быть направлены строго навстречу потоку, Положение зонда в собранном устройстве для отбора проб фиксируется рисккой на штуцере., Также насечкой фиксируется диаметр зонда.

Устройства для отбора проб пара и воды изготавливают из материалов, предусмотренных "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утвержденными Госгортехнадзором СССР, "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", утвержденными ГЭсгортехнадзором СССР.

Допускается указывать обозначение зонда по ОСТ 108.030.04-80

